

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia - ALE/RO

DOCUMENTO Nº 0345457/2025-ALE/SEC-ENG-ARQ/DEP-ENG

ANEXO I.A

**RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DE AR
EDIFÍCIO-SEDE ALE-RO E ESCOLA DO LEGISLATIVO**

Item	Descrição	Modelo	Local	Qtd.
1	Pressurizador de Escadas 2200w 10069 m³/h	Berliner Luft GTD 560	Edifício-Sede	1
2	Pressurizador de Escadas 3700w 20644 m³/h	Berliner Luft GTD 800	Edifício-Sede	1
3	Renovadores de Ar 370w	Berliner Luft BBS 250	Edifício-Sede	13
4	Renovadores de Ar 550w	Berliner Luft BBS 280	Edifício-Sede	4
5	Renovadores de Ar 600w	Berliner Luft BBS 315	Edifício-Sede	3
6	Renovadores de Ar 750w	Berliner Luft BBS 355	Edifício-Sede	2
7	Renovadores de Ar 1100w	Berliner Luft BBS 400	Edifício-Sede	3
8	Renovadores de Ar 1500w	Berliner Luft GTD 560	Edifício-Sede	1
9	Renovadores de Ar 2200w	Berliner Luft BBS 500	Edifício-Sede	1
10	Renovadores de Ar 3700w	Berliner Luft GTD 800	Edifício-Sede	1
11	Renovadores de Ar 3750w	Berliner Luft RGSS 900	Edifício-Sede	1
12	Renovadores de Ar 45w	Maxx 200 SICFLUX	Edifício-Sede	8
13	Gerenciador Inteligente Midea (IMM - Inteligente Manager of Midea) que oferece controle e gerenciamento do funcionamento do sistema de ar condicionado	IMM441V4PAS12	Edifício-Sede	1
14	Split Hi-Wall 2 HP	MDV-D56G/N1-S	Edifício-Sede	1
15	Split Hi-Wall Inverter 18.000 Btu/h	42VFCA18M5	Edifício-Sede	4
16	Split Hi-Wall Inverter 24.000 Btu/h	HEFE24B2IA	Edifício-Sede	2
17	Split Hi-Wall Convencional 9.000 Btu/h	Diversos	Escola do Legislativo	8
18	Split Hi-Wall Convencional 12.000 Btu/h	Diversos	Escola do Legislativo	76
19	Split Hi-Wall Convencional 18.000 Btu/h	Diversos	Escola do Legislativo	22
20	Split Hi-Wall Convencional 24.000 Btu/h	Diversos	Escola do Legislativo	22
21	Split Hi-Wall Convencional 36.000 Btu/h	Diversos	Escola do Legislativo	2
22	Split Hi-Wall Convencional 60.000 Btu/h	Diversos	Escola do Legislativo	3
23	Unidade Evaporadora Cassete 1 via 0,8 HP Compacto	MDV-D22Q1/VN1-D	Edifício-Sede	3

24	Unidade Evaporadora Cassete 1 via 1 HP Compacto	MDV-D28Q1/VN1-D	Edifício-Sede	7
25	Unidade Evaporadora Cassete 1 via 1,25 HP Compacto	MDV-D36Q1/VN1-D	Edifício-Sede	8
26	Unidade Evaporadora Cassete 1 via 2 HP	MDV-D56Q1/N1C	Edifício-Sede	5
27	Unidade Evaporadora Cassete 1 via 2,5 HP	MDV-D71Q1/N1-C	Edifício-Sede	7
28	Unidade Evaporadora Cassete 2 vias 2 HP	MDV-D56Q2/VN1-C	Edifício-Sede	12
29	Unidade Evaporadora Cassete 2 vias 2,5 HP	MDV-D71Q2/VN1-C	Edifício-Sede	13
30	Unidade Evaporadora Cassete 4 vias 1,25 HP	MDV-D36Q4/N1-D	Edifício-Sede	1
31	Unidade Evaporadora Cassete 4 vias 1,60 HP	MDV-D45Q4/N1-D	Edifício-Sede	3
32	Unidade Evaporadora Cassete 4 vias 2 HP	MDV-D56Q4/N1-D	Edifício-Sede	64
33	Unidade Evaporadora Cassete 4 vias 2,5 HP	MDV-D71Q4/N1-D	Edifício-Sede	52
34	Unidade Evaporadora Cassete 4 vias 3,2 HP	MDV-D90D4/N1-D	Edifício-Sede	33
35	Unidade Evaporadora Cassete 4 vias 4 HP	MDV-D112Q4/N1-D	Edifício-Sede	62
36	Unidade Evaporadora Cassete 4 vias 5 HP	MDV-D140Q4/N1-D	Edifício-Sede	47
37	Unidade Evaporadora Built-in Alta Pressão 4 HP	MDV-D112T1/VN1-B	Edifício-Sede	1
38	Unidade Evaporadora Built-in Alta Pressão 5 HP	MDV-D140-T1/VN1-B	Edifício-Sede	29
39	Unidade Evaporadora Built-in Alta Pressão 6 HP	MDV-D160T1/VN1-B	Edifício-Sede	1
40	Unidade Evaporadora Built-in Alta Pressão 9 HP	MDV-D250T1/VN1-B	Edifício-Sede	1
41	Unidade Evaporadora Built-in Alta Pressão 10 HP	MDV-D280T1/VN1-B	Edifício-Sede	2
42	Unidade Condensadora 08 HP 380V/3F V5X 100% Inverter	MV5-X08W/V2GN1	Edifício-Sede	14
43	Unidade Condensadora 10 HP 380V/3F V5X 100% Inverter	MV5-X10W/V2GN1	Edifício-Sede	48
44	Unidade Condensadora 12 HP 380V/3F V5X 100% Inverter	MV5-X12W/V2GN1	Edifício-Sede	13
45	Unidade Condensadora 14 HP 380V/3F V5X 100% Inverter	MV5-X14W/V2GN1	Edifício-Sede	21
46	Unidade Condensadora 16 HP 380V/3F V5X 100% Inverter	MV5-X16W/V2GN1	Edifício-Sede	5
47	Unidade Condensadora 18 HP 380V/3F V5X 100% Inverter	MV5-X18W/V2GN1	Edifício-Sede	1
48	Unidade de Tratamento de Ar Especial c/ Recuperador de Calor do Tipo Roda Entálpica	FANCOIL 39V20	Edifício-Sede	2
49	Unidade de Tratamento de Ar Especial c/ Recuperador de Calor do Tipo Roda Entálpica	FANCOIL 39V15	Edifício-Sede	2



Documento assinado eletronicamente por **Wellington da Silva Ávila, Analista Legislativo**, em 08/01/2025, às 14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://sei.al.ro.leg.br/validar>, informando o código verificador **0345457** e o código CRC **17978188**.

Referência: Processo nº 100.241.000061/2024-64

SEI nº 0345457

Av. Farquar, 2562 - Bairro Arigolândia - CEP 76801-189 - Porto Velho/RO

Site www.al.ro.leg.br